

**Kansliavdelning****Interpellation - Sjukhusens reservkraft måste fungera**

Besvaras av regionråd Karin Jansson (MP)

Henrik Olofsson (SVG) frågar:

1. Hur allvarligt är det att våra backup system krånglar då det verkligen behövs?
2. På vilket sätt säkerställer man att tekniken verkligen fungerar när den behövs?

Svar:

Det är självklart allvarligt när backupsystem inte levererar.

Reservfunktionerna säkerställs på flera olika sätt. Framförallt genom regelbundna tester. Reservkraft för ett helt sjukhus träder in om leveransen av el bryts in till sjukhuset. Om problemen uppstår på Region Gävleborgs interna elnät kan och ska inte reservkraften starta, eftersom ett skadat elnät kan medföra livsfara. Vid skador på det interna elnätet måste skadan kopplas bort innan el kan matas på. För livsuppehållande utrustning och operationsutrustning finns apparatur som levererar elkraft även vid skador på det interna nätet.

Översynen av Framtidsbygget som Regionstyrelsen beslutade om i juni 2020 visade på att Region Gävleborgs krav på beredskapsnivå behöver formaliseras. Den formaliseringen kommer att innebära tydligare krav på bl.a. elförsörjningens redundans.